

Urząd Gminy Hrubieszów
ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów
1357.23.DG
Wpłynęło dn. 09-02-2023
Przyjęto przez: Barbara Wołoszyn

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW**
w Lublinie
DELEGATURA W ZAMOŚCIU
ul. Staszica 29, 22-400 Zamość
tel./fax 84 638 59 71



Gmina Hrubieszów
ul. B. Prusa 8
22-500 Hrubieszów

Nasz znak: IN.III.5183. 31 . 1 . 2023

Data: 09.02.2023

Sprawa: wydanie wytycznych konserwatorskich

Obiekt: Murowana kapliczka (k. XIX w.). zlokalizowana w miejscowości Moroczyn, objęta ochroną konserwatorską poprzez włączenie karty adresowej do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Hrubieszów.

W nawiązaniu do pisma z dnia 25.01.2022r. znak: I.S.7021.1.2023, z prośbą o wydanie wytycznych konserwatorskich dla murowanej kapliczki (k. XIX) zlokalizowanej w miejscowości Moroczyn, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu stwierdza, że stan kapliczki jest zły i wymaga prac renowacyjno-konserwatorskich. Na powierzchni tynku kapliczki występują wtórne nawarstwienia w postaci łuszczącej się warstwy malarskiej oraz nawarstwień biologicznych w postaci glonów, mchów i porostów. Ze względu na zły stan kapliczki, zaleca się usunąć wtórne nawarstwienia w postaci tynków cementowych, powłok malarskich, mchów, grzybów i porostów oraz wykonać dezynfekcję obiektu. Jeśli jest to konieczne rozważyć wymianę tynku na gładki wapienno-piaskowy z zachowaniem/odtworzeniem istniejących detali architektonicznych – profili i gzymsów. W miejscach mniejszych ubytków dokonać uzupełnień tynkiem wapiennym, z kolei większe ubytki uzupełnić cegłą i tynkiem. Dopuszcza się wykonanie izolacji poziomej/pionowej, jeśli istnieje taka potrzeba można wykonać nowy fundament bądź wzmocnić istniejący. Urząd konserwatorski nie będzie stawiać przeszkód we wtórnym pokryciu kapliczki farbą o właściwościach przepuszczających parę wodną.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, roboty budowlane przy obiektach niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Z up. Lubelskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

mgr inż. arch. Olgiera Florjana
Kierownik Delegatury w Zamościu

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a